

## Declaração

Para os devidos efeitos, a Gloma – Comércio e Indústria de Pinturas Ecológicas, Lda., com sede na Rua 10 de Junho, 36 / 4485-010 Aveleda, contribuinte nº 504 732 048, declara que obteve aprovação nos seguintes testes laboratoriais:

- Resistência ao nevoeiro salino. De acordo com EN ISO 9227 — 2012:  
Classe 4 – Média, até 15 anos. Ambientes com elevada salinidade,  
Indústrias químicas, piscinas, Estaleiros navais.
- Resistência ao impacto. De acordo com EN ISO 6272 — 1: 2011  
Tintas e vernizes. Deformação rápida.  
Altura: 1000 mm; Peso 2 Kg; Resultado: Pass.
- Aderência pelo método da quadrícula de acordo com EN ISO 2409: 2013 — "Tintas e Vernizes."  
Classificação 1.

Os relatórios de ensaio correspondentes aos testes efectuados são os seguintes: 20184001008/10, 20184001008/20 e 20184001008/30, efectuado no Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica (CATIM).

Houve uma actualização nas normas: EN ISO 9227: 2022 e EN ISO 2409: 2020, no entanto, de acordo com o CATIM (15/06/2023) as revisões das normas indicadas foram em grosso modo editoriais ou de menor impacto nos ensaios já realizados, pelo que continuam actualizadas.

Aveleda, 14 de Novembro de 2023

  
**GLOMA, LDA**  
A Gerência